

Затверджую:

Директор ТОВ «Агромат-Декор»

Свертока В.А.




Затверджую:

Прис-президент
Т.Т.Т. Ковальська

Сурин В. Ю.

09-09-16



АКТ

випробувань тепловентиляторів К-18 потужністю 18 кВт

виробництва ТОВ «Агромат-Декор»

На підприємстві будівельних матеріалів ТОВ «Бетон Комплекс» протягом півроку у виробничому циклі – прогрівання залізобетонних конструкцій, проводилися випробування тепловентиляторів К-18 (11 шт.) з робочою потужністю 18 кВт.

В процесі експлуатації дані теплові агрегати показали відповідність вимогам ведення технологічного процесу виготовлення залізобетонних конструкцій при цьому підтвердивши надійність теплового блоку виробу, що підтверджено безвідмовною роботою всіх нагріваючих елементів за рахунок оригінальної їх конструкції (товстоплівкові нагрівальні елементи).

Оцінка енергоефективності даних виробів показала зменшення витрат електроенергії в 20% в порівнянні з аналогічними серійними приладами.

Головний інженер

ТОВ «Бетон Комплекс»

Лобанов В.Ю.

Головний технолог

ТОВ «Агромат -Декор»

Ісіленко С.О.